



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-05

Управление по Адмиралтейскому району  
190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10Б, тел. 251-57-93

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 26-1-13

г. Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская д. 10Б

28 января 2021 г.  
16 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 14.01.2021 года № 26-1-13 была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания образовательного учреждения, расположенное по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 52, лит. А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатель объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 280 имени М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова), адрес регистрации юридического лица: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 52, лит. А, ИНН 7826049115

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 26 » января 2021 г. с 14 час. 20 мин. до 15 час. 20 мин. Продолжительность 1 ч.  
« 28 » января 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа 00 минут

(рабочих дней, часов)

1.С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова – Севастьянова Ю.Б., 26.01.2021 г. в 14:20

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Решение о согласовании внеплановой выездной проверки б/н от 15.01.2021 года подписанное заместителем прокурора района советником юстиции Н.В. Трушановой

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданшего свидетельство об аккредитации)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Закиматова Яна Антоновна – инспектор ОНДПР Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Севастьянова Юлия Борисовна – Директор ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 52, лит. А.

Проведен противопожарный инструктаж с персоналом организации: охват 5 человек

Представлен отчет о расчете пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета об этом делается соответствующая запись)

Предоставлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ невыполненного пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств с привлечением организации или индивидуального предпринимателя, имеющих специальное разрешение (отсутствует договор на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова; директор – Севастьянова Ю.Б.
2	Отсутствует ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова; директор – Севастьянова Ю.Б.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нарушений требований пожарной безопасности: № 26-1-13/1/1 от 28.01.2021 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Закиматова Яна Антоновна – инспектор ОНДПР Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

“ 28 ” января 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Севастьянова Юлия Борисовна – Директор ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” января 20 21 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)